



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7. Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр.4, Москва,  
105066 Телефон: 8(495) 629-55-06 Email: [info@cntr.gosnadzor.ru](mailto:info@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Московская область, г. Егорьевск,  
Проспект Ленина, д. 3  
(место составления акта)

“ 19 ” июня 20 19 г.  
(дата составления акта)  
14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
**3.1-1217вн-А/0470-2019**

По адресу/адресам: 140304, Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3  
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 14.05.2019 № 1217-пр «О проведении внеплановой выездной проверки ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский техникум» (далее ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)**  
ИНН 5011025285, ОГРН 1045002352130

(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ 20\_\_ с \_\_\_\_\_ ас. \_\_\_\_\_ ин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ ин. Продолжительность \_\_\_\_\_ ч.  
“ \_\_\_\_\_ 20\_\_ с \_\_\_\_\_ ас. \_\_\_\_\_ ин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ ин. Продолжительность \_\_\_\_\_ ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

бщая продолжительность проверки: 2 дня / 14 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Астрова Л.С.

17.06.2019 9 час. 00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

- Гусаров Виктор Михайлович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Центрального управления по Московской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

- Астрова Лидия Семеновна – директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» действующий на основании приказа заместителя министра образования Московской области об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проведена с целью контроля выполнения ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» пунктов 1-25 ранее выданного предписания от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394вн–П/0160-2019.

Задачей настоящей проверки являлось установление фактов выполнения (невыполнения) ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» пунктов 1-25 ранее выданного предписания Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394вн–П/0160-2019

выявлены нарушения обязательных требований в области безопасной эксплуатации электрических установок и сетей: не выявлено

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

№ п/п	Номер проверенного пункта предписания от 07.03.2019 № 3.1-0394вн-П/0160-2019	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1.	1.	Нарушен порядок оформления проверки знаний в журнале проверки знаний правил	Выполнено. Издан приказ от 27.03.2019 № 377 о порядке оформления журнала	

		работы в электроустановках. Не указаны должность и стаж работы проверяемого лица, предыдущая оценка знаний и группа по электробезопасности, причина проверки знаний, заключение комиссии в качестве кого допущен электротехнический персонал.	проверки знаний правил работы в электроустановках.	
2.	2.	Не соответствует Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок форма удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала.	Выполнено. Форма удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала приведена в соответствие с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.	
3.	3.	Не назначены работники, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	Выполнено. Приказом от 13.03.2019 № 309 назначены работники, имеющие право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	
4.	4.	Не назначены работники, которым даны права, отдавать распоряжения, выдавать наряды.	Выполнено. Приказом от 13.03.2019 № 309 назначены работники, имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	
5.	5.	Не назначены работники, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	Выполнено. Приказом от 13.03.2019 № 309 назначены работники имеющие право допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	
6.	6.	Отсутствует подпись проверяющего в журнале проверки знаний на 1 группу по электробезопасности.	Выполнено. Обеспечено наличие подписи проверяющего в журнале проверки знаний на 1 группу по электробезопасности.	
7.	7.	Отсутствует журнал учета электрооборудования.	Выполнено. Заведен журнал учета электрооборудования.	
8.	8.	Не пересмотрена инструкция для проведения инструктажа на 1 группу по электробезопасности. В	Выполнено. Пересмотрена инструкция для проведения инструктажа на 1 группу по электробезопасности от	

		инструкции от 01.03.2016 №14 указаны недействующие отмененные правила.	13.03.2019.	
9.	9.	Нарушены сроки осмотра средств защиты.	Выполнено. Сроки осмотров приведены в соответствие с нормами.	
10.	10.	Не соответствует действительности схема электрических присоединений в щите ВРУ-1.	Выполнено. Приведена в соответствие действительности.	
11.	11.	Отсутствует отметка о проверке на схеме электрических присоединений в щите ВРУ-2. Схема не соответствует действительности.	Выполнено. Приведена в соответствие действительности с отметкой о проверке.	
12.	12.	Не обозначены шины РЕ и N в щите ВРУ-2.	Выполнено. Обозначены шины РЕ и N в щите ВРУ-2.	
13.	13.	Доступны случайному прикосновению токоведущие части в щите ВРУ-2.	Выполнено. Обеспечена защита от случайного прикосновения.	
14.	14.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щитах освещения столовой.	Выполнено. Обеспечено наличие надписей, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щитах освещения столовой.	
15.	15.	Не имеет обозначения коммутационный аппарат электропитания аппаратуры фильтров водоснабжения.	Выполнено. Обозначен коммутационный аппарат электропитания аппаратуры фильтров водоснабжения.	
16.	16.	Отсутствует знак безопасности на двери помещения № 14 электрощитовой спортзала.	Выполнено. Вывешен знак безопасности на двери помещения № 14 электрощитовой спортзала.	
17.	17.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение на щите электропитания спортзала.	Выполнено. Обеспечено наличие надписей, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение на щите электропитания спортзала.	
18.	18.	Отсутствуют диэлектрические ковры, в помещении № 14 электрощитовой спортзала.	Выполнено. Обеспечено наличие диэлектрических ковров, в помещении № 14 электрощитовой спортзала.	
19.	19.	Не защищены от коррозии и не покрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой спортзала и кабинете № 33.	Выполнено. Покрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой спортзала и кабинете № 33.	



20.	20.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на этажных щитах освещения техникума.	Выполнено. Обеспечено наличие надписей, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на этажных щитах освещения техникума.
21.	21.	Не обозначены отличительными знаками светильники аварийного освещения в помещениях пристройки и спортзала.	Выполнено. Обозначены отличительными знаками светильники аварийного освещения в помещениях пристройки и спортзала.
22.	22.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щите электропитания станков в кабинете № 33.	Выполнено. Обеспечено наличие надписей, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щите электропитания станков в кабинете № 33.
23.	23.	Не соответствует правилам устройства электроустановок сечение заземляющих проводников станков в кабинете № 33.	Выполнено. Приведены сечения заземляющих проводников станков в кабинете № 33 в соответствии правилам устройства электроустановок.
24.	24.	Имеет последовательное соединение с контуром заземления сверлильный станок в кабинете № 34.	Выполнено. Соединение с контуром заземления сверлильного станка в кабинете № 34 выполнено отдельным проводником.
25.	25.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щите электропитания оборудования монтажной мастерской в кабинете № 31.	Выполнено. Обеспечено наличие надписей, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щите электропитания оборудования монтажной мастерской в кабинете № 31.

**Выводы:**

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» установлено, что нарушения, указанные в пунктах 1-25 ранее выданного предписания Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394вн-П/0160-2019, устранены в полном объеме.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

В.М. Гусаров

(подпись проверяющего)

Л.С. Астрова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 14.05.2019 № 1217-пр руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М.
2. Предписание от 07.03.2019 № 3.1-0394вн-П/0160-2019 об устранении выявленных нарушений.
3. Копия приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Московской области  
Ростехнадзора Центрального управления

(подпись проверяющего)

В.М. Гусаров

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Астрова Лидия Семеновна директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», действующий на основании приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)



М.П.

“ 19 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)