



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЕГОРЬЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 108/16, г. Егорьевск
Московская область, 140301

025.12.2018 № 21-02-2018

На № _____ от _____

Директору Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Московской области «Егорьевский
техникум»

Астровой Л.С.

проспект Ленина, д. 3,
г. Егорьевск, Московская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о безопасности
в образовательных организациях

Егорьевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму и экстремизму, безопасности обучающихся в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Московской области «Егорьевский техникум» (далее- ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»), расположенном по адресу: Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3.

Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся организационно-технические меры: разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона РФ № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» (далее- Федеральный закон № 35-ФЗ), противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципе приоритета мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ, противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

РВ № 730418

528
07.12.2018

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Согласно п. 27 Требований, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Проверкой установлено, что указанные требования ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» не соблюдаются, архивирование данных камер видеонаблюдения в течение одного месяца в корпусах образовательной организации, расположенных по адресам: Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3 (корпус № 1); Московская область, г. Егорьевск, ул. 9 Января, д. 28 (корпус № 2), а также по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 4, пом. 7 (корпус № 3) не осуществляется.

Кроме того в учебных корпусах образовательной организации, расположенных по адресам: Московская область, г. Егорьевск, ул. 9 Января, д. 28 (корпус № 2) и Московская область, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 4, пом. 7 (корпус № 3) количество имеющихся камер видеонаблюдения является недостаточным, что не позволяет в полном объеме осуществлять контроль за обстановкой на территории образовательной организации, а также по ее периметру.

Ограждение территории учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 9 Января, д. 28 требует частичной замены и ремонта.

В соответствии с п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым

пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований в основном корпусе образовательной организации по адресу: Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3, расположение огнетушителей не соответствует размещенным планам эвакуации, а именно: указанные на плане эвакуации два огнетушителя в раздевалке на 1 этаже учебного корпуса на момент проверки отсутствуют.

Согласно ст. 3 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности» противодействие экстремистской деятельности осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

В соответствии со ст. 12 указанного Федерального закона РФ, запрещено использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности.

Установлено, что используемые в образовательном учреждении программные средства фильтрации, иные технические устройства, предназначенные для защиты обучающихся от негативной информации, распространяемой по сети Интернет неэффективны, так как не исключают доступ к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера.

Так, в ходе проверки с персонального компьютера образовательной организации был беспрепятственно осуществлен доступ к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера, а именно к сборнику статей «Возможности разума», автором которого является Левашов Николай Викторович, включенному в Федеральный список экстремистских материалов на основании решения Центрального районного суда г. Омска от 29.10.2013 и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 15.01.2014 за № 2148.

Учитывая особую социальную значимость объектов образования, недостаточная антитеррористическая защищенность, нарушение требований пожарной безопасности указанных объектов с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, а также законодательства о противодействии экстремизму являются недопустимыми, способствуют возможному доступу на территории и в помещения образовательной организации посторонних лиц, с целью совершения террористических актов,

влекущих за собой реальную опасность жизни и здоровью учащихся и работников учреждений образования, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно-опасных последствий.

Вышеуказанные нарушения являются недопустимыми и стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», а также в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства образовательной организации за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Егорьевской городской прокуратуры.

Принять конкретные и действенные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствовавших, а также недопущению подобных нарушений впредь.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

О результатах рассмотрения настоящего представления в установленный законом месячный срок сообщить в Егорьевскую городскую прокуратуру в письменной форме.

Городской прокурор
старший советник юстиции



Д.Н. Силантьев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Егорьевский техникум»
(ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)

140304, г. Егорьевск, Московская область, проспект Ленина, д.3

тел. 8(49640) 3-15-22, тел/факс. 8(49640) 3-04-71
e-mail: egpet@mail.ru

20.06.2018 г. № 291

на № _____ от _____

Министру образования Московской области
Марине Борисовне Захаровой

На основании письма министерства образования Московской области Исх. № 8226/16-106 от 06.06.2018 г., ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» предоставляет актуальную информацию о финансовой потребности по вопросам антитеррористической защищённости, пожарной безопасности на 2019 – 2021 годы (Приложение № 1) с учётом выполнения обязательных работ, указанных в паспорте безопасности техникума:

- укрупнённый локальный сметный расчёт на монтаж системы видеонаблюдения (3 коммерческих предложения)
 - укрупнённый локальный сметный расчёт на капитальный ремонт металлического (периметрового) ограждения (3 коммерческих предложения),
- а также уточнённые данные о состоянии охраны техникума и потребности в дополнительных постах охраны (Приложение № 2).

С уважением,
Директор ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»



Л.С. Астрова